

Wassergehaltsbestimmung nach DIN 18121

*BV Erschließung Baugebiet "Aachstraße" in 88682 Salem - Neufrach
AZ 13 09 014*

Bohrung Nr.	BK 1/13	BK 1/13	BK 2/13	SG 2/13
Prüfungsnummer	1	2	3	4
Entnahmetiefe [m]	1,0	1,5	1,0 - 2,0	0,5
Behälter Gewicht [g]	127,3	89,5	365,4	353,4
Probe feucht + Behälter [g]	749,7	214,2	7392	2763,5
Probe trocken + Behälter [g]	642,5	186,9	6550,1	2329,7
Wassergehalt w [%]	20,81	28,03	13,61	21,95