

Bestimmung des Glühverlusts nach DIN 18 128

BV Erschließung Baugebiet "Aachstraße" in 88682 Salem - Neufrach  
AZ 13 09 014

Bohrung Nr.	BK 1/13		
	1	2	3
Prüfungsnummer			
Entnahmetiefe [m]	1,5		
Unglühte Probe + Behälter [g]	37,4	41,0	39,6
Geglühte Probe+ Behälter [g]	36,6	40,1	38,9
Behälter [g]	25,3	25,8	26,3
Massenverlust [g]	0,7	0,9	0,7
Trockenmasse vor Glühen [g]	12,1	15,2	13,3
Glühverlust [-]	<b>0,060</b>	<b>0,059</b>	<b>0,056</b>
Glühverlust [%]	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>
Durchschnittliche Glühverlust [%]	<b>5,83</b>		
Nach DIN EN ISO 14 688-2	schwach organisch		