


BauGrund Süd
ErdEnergieManagement GmbH
Maybachstraße 5/6
88410 Bad Wurzach

Projekt : Erschließung Baugebiet, Salem-Neufrach
Projektnr.: AZ 1309014
Anlage : 5.1
Datum : 10.10.2013



BauGrund Süd
ErdEnergieManagement GmbH
Maybachstraße 5/6
88410 Bad Wurzach

Projekt : Erschließung Baugebiet, Salem-Neufrach
Projektnr.: AZ 1309014
Anlage : 5.1
Datum : 10.10.2013

P U M P V E R S U C H
BK2/13

Brunnen

Stunden	Tiefe ab Messpkt	Tiefe ab RuheWSP	Q = (l/s)
0h00m00s	2.850	0.000	0.700
0h01m00s	2.850	0.000	0.700
0h02m00s	2.850	0.000	0.700
0h03m00s	2.850	0.000	0.700
0h04m00s	2.850	0.000	0.700
0h05m00s	3.150	0.300	0.700
0h06m00s	3.150	0.300	0.700
0h07m00s	3.150	0.300	0.700
0h08m00s	3.150	0.300	0.700
0h09m00s	3.150	0.300	0.700
0h10m00s	3.150	0.300	0.700
0h11m00s	3.150	0.300	0.700
0h15m00s	3.150	0.300	0.700
0h19m00s	3.150	0.300	1.500
0h20m00s	3.160	0.310	1.500
0h21m00s	3.160	0.310	1.500
0h22m00s	3.160	0.310	1.500
0h23m00s	3.160	0.310	1.500
0h24m00s	3.160	0.310	1.500
0h25m00s	3.160	0.310	1.500
0h26m00s	3.160	0.310	1.500
0h27m00s	3.160	0.310	1.500
0h28m00s	3.160	0.310	1.500
0h29m00s	3.160	0.310	1.500
0h30m00s	3.170	0.320	2.000
0h31m00s	3.170	0.320	2.000
0h32m00s	3.170	0.320	2.000
0h33m00s	3.170	0.320	2.000
0h35m00s	3.170	0.320	2.000
0h40m00s	3.170	0.320	2.000
0h45m00s	3.170	0.320	2.000
0h50m00s	3.170	0.320	2.000
0h55m00s	3.170	0.320	2.000
1h00m00s	3.170	0.320	2.000
1h05m00s			2.000

Ende des Versuches
Versuchsdauer 1h05m00s